

ПЛАН
По устранению замечаний выявленных при проведении профилактического визита
предписание №291 от 10.12.2024г.
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Замечания, в ходе проведения проверки выявленные	Наименование мероприятий по устранению замечаний	Плановый срок реализации	Сведения о ходе реализации мероприятий	Дата исполнения	Ответственный исполнитель
В нарушении п.1.8 СП 2.4.3648-20 не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований, измерении.	В программе производственного контроля предусмотреть лабораторный контроль.	До 01.02.2025г.	Ведётся работа по подбору поставщика услуг для заключения договора на проведение лабораторных исследований на 2025 год.	1 квартал 2025 г.	Ярыгина Т.Д. – медицинская сестра Омелянчук Ж.Е. - главный бухгалтер
В нарушении п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 в кабинете клубной работы остекление окна не выполнено из цельного стекла. Допускается наличие трещин.	При поступлении финансирования провести замену оконных блоков.	До 01.02.2025г.	Составлен локально сметный расчет (смета) на замену оконных блоков. Смета проверена и согласована с отделом обеспечения и проведения текущего и капитального ремонта МСРОиП Иркутской области. Подана заявка на включение стоимости сметы в бюджет на 2025 г.	02.12.2024г.	Бородина Р.А. – директор Омелянчук Ж.Е. - главный бухгалтер
В нарушении п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 в кабинете клубной работы допускается в оном помещении использование	В кабинете клубной работы установить лампы с одним светоизлучением	До 01.02.2025г.	Все лампы (плафоны) в кабинете клубной работы заменены на одинаковые по цвету.	10.12.2024г.	Илларионова Е.И.-бухгалтер

разных типов ламп, а так же ламп с разным световым излучением.					
В нарушении п.п. 98, 99, 108, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 в рамках проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации не проводятся организационные, санитарно-технические, проводятся санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия. Не проводится определение видовой принадлежности членистоногих: учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории.	В рамках производственного контроля проводить определение видовой принадлежности членистоногих: учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории.	До 01.02.2025г.	Принято к сведению. Производственный контроль осуществляется. Имеется журнал по контролю качества проведения дезинсекции и дератизации. Проводится работа по включению в договор условий определения видовой принадлежности членистоногих: учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории.	Постоянно 1 квартал 2025г.	Ярыгина Т.Д. – медицинская сестра
В нарушении п.26.2. СП 2.4.3648-20 вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, протокол лабораторных испытаний №38-00-10/05267 от 06.12.2024г.	Обеспечить соблюдение требований СанПиН к питьевой воде.	До 01.02.2025г.	Принято к сведению. Питьевой режим в Центре организован с применением кипяченой воды и использование кувшина с фильтром. Вода находится в постоянном доступе для детей.	Постоянно	Бородина Р.А. – директор Ярыгина Т.Д. – медицинская сестра